

(Типовая форма)

Администрация Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Ребриха

(место составления акта)

“ 12 июля 20 24 г.

(дата составления акта)

10-00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 6

По адресу/адресам: с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, ул. Комсомольская, 3
(место проведения проверки)На основании: распоряжения Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
11.07.2024 г. № 143-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»

ИНН 2266600592, ОГРН 1092261000039, юридический адрес: 658540, Алтайский край,
Ребрихинский р-н, с. Ребриха, ул. Комсомольская, д. 3(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)Предмет проверки: соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «АПС-Исток»
(далее – Концессионер) требований и условий, установленных концессионным соглашением от
11.01.2024 г. в отношении объектов холодного водоснабжения, расположенных на территории с.
Ребриха Ребрихинского района (далее – Соглашение), за период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.

Дата и время проведения проверки:


“ 12 ” июля 20 24 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

Общая продолжительность проверки: 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией Ребрихинского района Алтайского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)Тузикова А.В. Тузикова 12.07.2024 г. 10 ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

- Неудахин Сергей Геннадьевич, начальник отдела Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района;
- Климова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела имущественных отношений Администрации района.

При проведении проверки присутствовала Гуляева Любовь Васильевна, директор ООО «АПС-Исток».

В ходе проведения проверки установлено:

Запланированный объем работ на 2024 г. согласно разделам №5, №8 Соглашения: 760,6 тыс.руб. с учетом НДС. Предусмотрены следующие мероприятия: капитальный ремонт камеры переключения № 65 на ул. 2 Целинная; капитальный ремонт колодца № 87, ул. Ленина; капитальный ремонт водопроводного колодца с пожарным гидрантом № 162 на ул. Революционной.

За период с 11.01.2024 г. по 30.06.2024 г. мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения не осуществлялись, расходы на реализацию указанных мероприятий не производились. Инвестиционная программа ООО «АПС-Исток» по выполнению мероприятий в рамках Соглашения не утверждена.


Показатели надежности, предусмотренные разделом №9 Соглашения, составляют:

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед/км).	
Плановое значение на 2024 г.	Фактическое значение за 6 мес. 2024 г.
0,2	0,08

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение (ед).	
Плановое значение на 2024 г.	Фактическое значение за 6 мес. 2024 г.
5	3

Протяженность водопроводной сети: плановое значение – 35,535 км; фактическое значение – 35,535 км.



Подписи лиц, проводивших проверку:



С.Г. Неудахин
И.А. Климова



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Гуляева Любовь Васильевна
"12" июля 2024 г.

(подпись)